

Bestimmungen Zählerplätze Wandlermessung

Wandlermessungen für halbindirekte Messungen sind nach den aktuellen Vorgaben der **VDE-AR-N 4100** und **DIN VDE 0603-2-2** zu errichten.

Eine Freigabe der Aufbauzeichnung durch den Messstellenbetreiber ist **nicht** notwendig.

Die Stromwandler müssen vor dem Termin zur Zählerersetzung durch den Elektroinstallateur montiert und verdrahtet werden.

Anfrage der Stromwandler unter Angabe folgender Informationen bitte per mail an msb@ggeww.de

- Antragsnummer
- Abnahmestelle
- Gesamtleistung in KW
- Größe der netzseitigen Vorsicherungen in A

Standard Stromwandler

- 100/5 A Schienengröße NSHV 30mm x 10 mm
- 150/5 A Schienengröße NSHV 30mm x 10 mm
- 250/5 A Schienengröße NSHV 30mm x 10 mm
- 500/5 A Schienengröße NSHV 30mm x 10 mm
- 750/5 A Schienengröße NSHV 40mm x 10 mm
- 1000/5 A Schienengröße NSHV 50mm x 10 mm